

# Diagnostic de l'église St. Julien et St. Basille

COMMUNE : AZILLE (11)

MISSION : Etude préalable à la restauration

MAITRE D'OUVRAGE : Mairie d'AZILLE

ANNÉE DE RÉALISATION : en cours

MONTANT DES TRAVAUX : en cours

SPÉCIFICITÉS : Classé MH


Edifice bâti au XIV<sup>ème</sup> siècle, l'église est un exemple typique du style gothique languedocien : les contreforts imposants rythment les façades en grés alors que les baies, richement sculptées, égaient les surfaces en pierre.

Le clocher situé à l'ouest est une construction massive, flanquée d'une tourelle d'escalier octogonale et couronnée d'une balustrade. La nef et le chœur gothique rayonnant sont voutés par des croisées d'ogive.

L'agence OMNI-AP a été missionnée pour réaliser l'étude préalable à la restauration, intégrant notamment le relevé du bâtiment, la description des pathologies et l'analyse des causes. Un programme de travaux sera établi en fonction des urgences et planifié en plusieurs tranches de travaux.



Chœur – Élévations et voutes en pierre de taille



Relevé de l'église – Plan au sol et voutes

**LEGENDE FACADES**

-  Fissures / lézardes
-  Déformation / dévers des maçonneries
-  Désordre nécessitant intervention urgente
-  Erosion profonde et/ou maçonnerie désorganisée (affectant la stabilité)
-  Erosion moyenne à profonde (n'affectant pas la stabilité à court terme)
-  Erosion légère à moyenne (sur la quasi-totalité des surfaces)
-  Alvéolisation
-  Maçonnerie déjointoyée
-  Zone reprises au mortier
-  Enduit ciment (pourrait cacher d'autres pathologies)
-  Salissures noires
-  Infestation lichénique et mousses (pourrait cacher d'autres pathologies)
-  Élément métallique

Zone fortement instable: 4 pierres fendues au dessus d'un trou (pierre d'angle manquante)

Fissure horizontale sur la tête de contrefort, avec glissement vers l'avant des deux dernières rangées (effort horizontal dû à un tirant?)



Façade Ouest et clocher – Diagnostic et ortho-photo



Nef et chapelles – Etat des lieux



Façade Sud – Etat des lieux